











设计变更通知单

建筑工程甲级		证书编号：A141012476		专业：电气	
设计单位	河南省国防工业设计研究院有限公司			编 号	
工程名称	县二高家属院改造项目			合同号	
子项名称				第 01 页	共 1 页
主 送	审查单位	建设单位	抄 送	施工方、监理方	
1.照明、插座、电动门电源、路灯由AW箱供电，门卫平面图中AL改为AW；路灯、监控管线以院内路灯监控改造平面图为准 2.路灯平面图配线规格与系统图配线规格不一致的地方以平面图为准 3.监控线路不能就地采用桥架敷设时穿PC25管线沿墙明敷，没有墙的地方埋地暗敷 4.弱电插座由AW箱插座回路供电 5.监控主机无型号规格：视频监控主机SPJK24；硬盘8TB 5400RPM 128M SATA3 型号仅供参考，以专业厂家深化设计为准 6.枪式彩色摄像机无型号规格：200万像素网络摄像机 7.线路不能就地采用桥架敷设时穿PC25管线沿墙明敷，没有墙的地方埋地暗敷					
变更原因: 甲方要求	审 定	王 建			
	审 核	刘其德			
	项目负责人	桂晋鹏			
	专业负责人	陈爱武			
	校 对	陈磊			
	设 计 人	范艳丽			
	日 期	2020 年 7 月 日			





设计变更通知单

建筑工程甲级		证书编号：A141012476		专业：电气	
设计单位	河南省国防工业设计研究院有限公司			编 号	
工程名称	教堂家属院改造项目			合同号	
子项名称				第 01 页	共 1 页
主 送	审查单位	建设单位	抄 送	施工方、监理方	
1.路灯平面图配线规格系统图配线规格不一致的地方以平面图 YJV(3X2.5)SC25-FC 为准 2.线路不能就地采用桥架敷设时穿PC25管线沿墙明敷，没有墙的地方埋地暗敷					
变更原因: 甲方要求	审 定	王 建			
	审 核	刘其德			
	项目负责人	桂晋鹏			
	专业负责人	陈爱武			
	校 对	陈磊			
	设 计 人	范艳丽			
	日 期	2020 年 7 月 日			

设计变更通知单

建筑工程甲级		证书编号：A141012476		专业：电气	
设计单位	河南省国防工业设计研究院有限公司			编 号	
工程名称	许繁东家属院、果酒厂家属院改造项目			合同号	
子项名称				第 01 页	共 1 页
主 送	审查单位	建设单位	抄 送	施工方、监理方	
1.路灯平面图配线规格系统图配线规格不一致的地方以平面图 YJV(3X2.5)SC25-FC 为准 2.线路不能就地采用桥架敷设时穿PC25管线沿墙明敷，没有墙的地方埋地暗敷 3.监控主机无型号规格：视频监控主机SPJK24；硬盘8TB 5400RPM 128M SATA3 型号仅供参考，以专业厂家深化设计为准 4.枪式彩色摄像机无型号规格：200万像素网络摄像机					
变更原因: 甲方要求	审 定	王 建			
	审 核	刘其德			
	项目负责人	桂晋鹏			
	专业负责人	陈爱武			
	校 对	陈磊			
	设 计 人	范艳丽			
	日 期	2020 年 7 月 日			

设计变更通知单

建筑工程甲级		证书编号：A141012476		专业：电气	
设计单位	河南省国防工业设计研究院有限公司			编 号	
工程名称	乡政府家属院改造项目			合同号	
子项名称				第 01 页	共 1 页
主 送	审查单位	建设单位	抄 送	施工方、监理方	
1.路灯配线规格改为 YJV(3X2.5)SC25-FC 2.监控主机无型号规格：视频监控主机SPJK24；硬盘8TB 5400RPM 128M SATA3 型号仅供参考，以专业厂家深化设计为准 3.枪式彩色摄像机无型号规格：200万像素网络摄像机 4.线路不能就地采用桥架敷设时穿PC25管线沿墙明敷，没有墙的地方埋地暗敷					
变更原因: 甲方要求	审 定	王 建			
	审 核	刘其德			
	项目负责人	桂晋鹏			
	专业负责人	陈爱武			
	校 对	陈磊			
	设 计 人	范艳丽			
	日 期	2020 年 7 月 日			